



Industrie Service

Add value.  
Inspire trust.

## Summary of test report 20-U1714-01

Client: URSA Ibérica Aislantes S.A.  
Mr. Pedro Uriz  
Ctra Vila-Rodona Km 6,7  
43810 – El Pla de Santa Maria - Spain

Specification of sample: glass wool product

Name of product: **PRK 32 ROULÉ/ PRK 32 PP/ TERRA PLUS 32 T0003  
TERRA MUR PLUS P1203**

Date of receipt: 17.08.2020

Testing period: 19.08.2020 - 25.09.2020


Test Standards: - French VOC-regulation: 2011-321 from 23.03.2011  
with the final details published in "Arrêté étiquetage  
2011 from 19.04.2011"  
- French CMR-regulation DEVP0908633A and  
DEVP0910046A in the valid version of 14.01.2015

Date: 2021-03-16

Our reference:  
IS-USL-MUC/ HS  
Summary test report 20-U1714-  
01.docx

**Results:** All tested substances comply with the emission  
**class A+** after 28 days.

This Document consists of  
1 Page.  
Page 1 of 1



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Excerpts from this document  
may only be reproduced and  
used for advertising purposes  
with the express written approval  
of  
TÜV SÜD Industrie Service  
GmbH.

The test results refer exclusively  
to the units under test.

(Dipl.-Ing. (FH) Holger Struwe)  
Project leader building products

(Dr. Maria Wagenstaller)  
Technical Expert

Headquarters: Munich  
Trade Register Munich HRB 96 869  
VAT ID No. DE129484218  
Information pursuant to § 2 [1] DL-InfoV  
(Germany) at [www.tuvsud.com/imprint](http://www.tuvsud.com/imprint)

Supervisory Board:  
Reiner Block (Chairman)  
Board of Management:  
Ferdinand Neuwieser (CEO),  
Thomas Kainz, Simon Kellerer

Phone: +49 89 5791-2206  
Fax: +49 89 5791-2229  
[www.tuvsud.com/de-is](http://www.tuvsud.com/de-is)  
TUV®

TÜV SÜD Industrie Service GmbH  
Abteilung Chemische Analytik  
Ridlerstrasse 65  
80339 Munich  
Germany